

企业自行监测结果公开数据表

| 企业名称 | 监测方式 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及排放浓度 | | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
|--------------------|------|-------|---------------------|------------------|------|-----------|------|------|---|------|-------|----|
| 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 | 自动监测 | 工业水排口 | 2024-07-18 23:00:00 | pH值(无量纲) | 7.18 | 6.5-9 | 是 | | 北京市水污染物排放标准(DB11/307-2013) 表3 排污公共污水处理系统 | 集中排放 | 污水处理厂 | |
| | | | | 化学需氧量CODcr(mg/L) | 64 | 500 | 是 | | | | | |
| | | | | 氨氮(mg/L) | 6.13 | 45 | 是 | | | | | |